

# 安全生产行政执法文书

## 现场检查方案

(阿) 应急检查〔2023〕7号

被检查单位	阿图什市长远加油站(统一社会信用代码: 916530017155518427)		
地址	阿图什市314国道		
联系人	阿克木·艾克帕尔	所属行业	加油加气站
检查时间	2023-02-28		
行政执法人员	王建 郭文飞		
检查内容	<p>1.事故隐患排查治理情况: 如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。</p> <p>2.危险化学品经营许可证情况: 经营许可证取得。</p> <p>3.危险化学品经营许可证情况: 经营许可证延期。</p> <p>4.危险化学品经营许可证情况: 经营许可证变更。</p> <p>5.应急预案的制定及实施情况: 主要负责人组织制定并实施本单位事故应急救援预案。</p> <p>6.主要负责人履行职责情况: 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。</p> <p>7.配电室的门、窗关闭是否闭合; 与室外相通的洞、通风孔是否设防止鼠、蛇等小动物进入的网罩。</p> <p>8.配电箱体与箱门之间是否有跨接线。</p> <p>9.易燃易爆场所的电气线路是否穿金属管保护。</p> <p>10.防爆电气设备的进线口与电缆、导线是否可靠地接地和密封。</p>		

检查方式	按照监督检查计划规定，采取查资料与查现场的方式进行。
审核意见	拟同意。 审核人（签名）：  2023年02月27日
审批意见	同意。 审批人（签名）：  2023年02月27日
备注	